



## GEMEENTE EDAM-VOLENDAM

### BRANDWEER / VEILIGHEID

## BRANDVEILIGHEIDSVORWAARDEN VOOR MARKTEN EN BRADERIEËN

### 1 Algemeen

- 1.1 De voor de organisatie verantwoordelijke persoon moet in naam bij de brandweer bekend zijn.
- 1.2 Tenminste 14 dagen voor het houden van de markt / braderie moet in overleg met en ten genoegen van de brandweer, de plaats van de kramen en de andere bouwsels zijn bepaald. Hiertoe moeten, 14 dagen voor het te houden evenement, de benodigde tekeningen van het object/terrein overlegd worden.

Hierop moet minimaal het volgende worden aangegeven:

- de plaats van de attracties, marktkramen en / of stands, alsmede de plaatsen waar gebakken en / of gekookt wordt;
- de breedte van rijbaan;
- de plattegrondtekening van het evenementenplan dient op schaal 1 : 100 te zijn.

### 2 Vrijhouden van terreingedeelten.

- 2.1 De kramen en andere bouwsels moeten zodanig worden geplaatst dat alle toe- en uitgangen van woningen en / of bedrijven onbelemmerd zijn te bereiken.
- 2.2 De opstelling van de kramen en / of andere bouwsel dient zodanig te zijn dat, ten behoeve van het verkeer van hulpverlenende diensten, een vrije doorgang met een breedte van tenminste 4.00 meter en een hoogte van tenminste 4.20 meter wordt vrijgehouden.
- 2.3 Indien er hekken e.d. voor wegafzettingen noodzakelijk zijn, dienen deze zodanig te worden geplaatst, zodat zij gemakkelijk verplaatsbaar zijn.
- 2.4 De afstand van een kraam tot een ander bouwwerk, niet zijnde een marktkraam, dient tenminste 1 meter te bedragen.
- 2.6 Brandkranen en /of andere bluswaterwinplaatsen te allen tijde vrijgehouden worden en goed bereikbaar zijn voor brandweervoertuigen.

### 3 Bakken en braden

- 3.1 De afstand van een kraam, waarin wordt gekookt, gebakken en / of gebraden, tot een ander bouwwerk, niet zijnde een marktkraam, dient tenminste 5 meter te bedragen.
- 3.2 In een omtrek van twee meter bij elk bak-, braad-, grill- of frituurtoestel mogen geen licht brandbare stoffen aanwezig te zijn.
- 3.3 Elke bak-, braad-, grill- of frituurtoestel moet zijn voorzien van een goed functioneerde thermostaat of een andere beveiligingsinrichting die, bij verhitting van olie of vet, automatisch de gasvlam op de laagste stand schakelt dan wel de gastoevoer afsluit.
- 3.4 Het draagvlak onder een bak-, braad-, grill- of frituurtoestel moet tot tenminste 10 centimeter buiten het toestel onbrandbaar zijn, dan wel zijn bekleed met een onbrandbaar en de warmte slecht geleidend materiaal.

- 3.5 Bakken en braden is alleen toegestaan onder voorwaarde, dat de opstelling van de te gebruiken bak- en braadtoestellen in de kraam zodanig is uitgevoerd, waardoor het gevaar voor ontstaan van brand ten gevolge van hitte straling en / of geleiding wordt uitgesloten. De verbinding tussen butaan- of propaan gasflessen en de bak- en / of braadtoestellen moet bestaan uit:
- Koperen leidingen niet langer dan 1 meter en moeten voldoen aan de NEN 2920;
  - Buigzame verbindingen niet langer dan 2 meter en moeten voldoen aan de NEN 5654;
  - Gasslangen moeten zijn aangesloten op deugdelijke slangpilaren en moeten zijn geborgd met slangenklemmen, die de slang niet beschadigen en mogen niet ouder zijn dan 2 jaar;
  - Reserve en / of ledige drukhouders moeten op een veilige zijn opgeslagen, alsmede tegen stralingshitte van de zon zijn beschermd;
  - Bij en / of elke wagen en / of kraam waar gebakken en / of gebraden wordt, moet voor onmiddellijk gebruik gereed en makkelijk bereikbaar alsook voor iedereen goed zichtbaar een handblusapparaat aanwezig zijn met een inhoud van tenminste 6 kilogram.
- 3.6 In elke kraam en/of uitstalling waar wordt gewerkt met open vuur of waar gebakken, gebraden, gegrild of gefrituurd wordt mogen geen makkelijk brandbare materialen gebruikt worden tot op een hoogte van 2,5 meter boven de brandhaard.
- 3.7 In een kraam en/of uitstalling mogen, uitsluitend voor dit doel geschikt, niet meer gasflessen met butaan/propaan aanwezig zijn dan nodig is voor het goed functioneren van de apparatuur.
- 3.8 De gasflessen gevuld met propaan/butaan moeten zijn voorzien van het door Stoomwezen B.V. erkende keurmerk voor gasflessen voor gebruik binnen Nederland. De gasflessen waarvan de goedkeuring door of namens Stoomwezen B.V. niet, of blijkens de ingeponste datum meer dan 10 jaar geleden heeft plaatsgehad, mogen niet aanwezig zij.
- 3.9 Gasflessen met butaan/propaan moeten tenminste 2 meter van vuur verwijderd worden gehouden, tegen overmatige verwarming door zonnestralen of anderszins zijn beschermd en buiten bereik van onbevoegden zijn geplaatst.
- 3.10 Gasflessen met butaan/propaan moeten zodanig zijn opgesteld en bevestigd dat zij niet kunnen omvallen en in geval van brand gemakkelijk kunnen worden verwijderd.

#### **4 Verlichting / Elektrische installatie.**

- 4.1 Het is verboden een elektrische installatie en /of verlichtingstoestel op een zodanige wijze te gebruiken, waardoor het gebruik:
- Door de eigenschappen van die installatie en / of dat toestel zelf gevaar oplevert voor het ontstaan van brand;
  - Door de wijze waarop die installatie en / of dat toestel is opgesteld en / of aangebracht, gevaar oplevert voor het ontstaan van brand.
- 4.2 Het in het eerste lid bedoelde gevaar als gevolg van de eigenschappen wordt niet geacht aanwezig te zijn bij het gebruik van een elektrische installatie, die voldoet aan de veiligheidsvoorschriften voor laagspanningsinstallaties, zoals gesteld in NEN 1010.
- 4.3 Kabels en snoeren moeten, indien deze over de weg moeten liggen, met deugdelijk plakstrip te worden vastgeplakt en wel zodanig, dat struikelen en / of vallen wordt voorkomen.
- 4.4 Indien er kabels over de weg worden gespannen, dient dit op een hoogte van tenminste 4.20 meter te gebeuren.
- 4.5 Elektriciteitskabels dienen bij gebruik van kabelhaspels te allen tijde geheel van de haspels te worden afgerold.
- 4.6 Het gebruik van ballonnen is alleen toegestaan als deze gevuld is met helium of lucht.
- 4.7 Voor mobiele bakwagens / kramen zijn de bijgevoegde voorwaarden van toepassing.
- 4.8 Aanwijzingen door of namens de commandant van de brandweer dienen terstond te worden opgevolgd en / of uitgevoerd.