



GEMEENTE EDAM-VOLENDAM

BRANDWEER / VEILIGHEID

BRANDVEILIGHEIDSVORWAARDEN TENTEN

A. OPEN RUIMTE BIJ EN OMGEVING VAN DE INRICHTING

1. Vrijhouden van terreingedeelten ten behoeve van de brandweer.

- 1.1 Op het bij de inrichting behorende terrein moeten de beplanting, de parkeerplaatsen, de laad en losplaatsen en de plaatsen waar goederen en afval worden opgeslagen of gedeponeerd, zodanig zijn gesitueerd, dat bij brand het oprijden en opstellen van de voertuigen en andere hulpmiddelen van de brandweer niet wordt bemoeilijkt of belemmerd.
- 1.2 Brandkranen en andere waterwinplaatsen moeten worden vrijgehouden en bereikbaar zijn voor brandweervoertuigen

2. Inrichting terrein ten behoeve van tijdelijke inrichtingen.

- 2.2 De afstand van een feesttent tot ieder andere inrichting en / of tijdelijk bouwsel moet tenminste 5 meter bedragen.
- 2.3 De opstelling van de tijdelijke inrichting moet zodanig zijn dat de blus en hulpverleningsvoertuigen van de brandweer te allen tijde tot op 40 meter kunnen naderen.

B. INDELING EN CONSTRUCTIE VAN DE INRICHTING

1. Vloeren en podia

- 1.1 Houten vloeren / vloerdelen / podia, dienen zodanig te zijn aangebracht dat geen open naden tussen de vloerdelen ontstaan.
- 1.2 Bij vloeren, welke hoger liggen dan het buitenterrein, dient voor elke uitgang aan de buitenzijde een vlonder aanwezig te zijn van gelijke hoogte als de vloer binnen in de tent en met een breedte gelijk aan de uitgangsbreedte van de uitgang. Zonodig dient de vlonder van treden te worden voorzien, maximale optrede 17 cm, aantrede 30 cm of onder een hellingshoek te worden gelegd van maximaal 1 : 10.

2. Uitgangen en vluchtwegen.

- 2.1 Vloeren moeten zodanig zijn aangebracht dat een stroef en gesloten vloeroppervlak ontstaat.
- 2.2 Vloeren en vluchtwegen en in ruimten waarin personen kunnen verblijven (met uitzondering van de dansvloeren) en treden van trappen die deel uitmaken van vluchtwegen moeten steeds voldoende stroef zijn.
- 2.3 De ingangen, de doorgangen, de uitgangen, de nooduitgangen, de gangpaden, de trappen en de vluchtwegen moeten te allen tijde over de volle breedte zijn vrijgehouden van obstakels. Dit geldt eveneens voor de buitenzijde.
- 2.4 Binnen een straal van 2 meter van de (nood) uitgang(en) mogen geen tafels, stoelen, tuien of andere obstakels zijn; tussen de tafels en de daaromheen gegroepeerde stoelen en/of andere opstellingen moeten ruime gangpaden aanwezig zijn, die rechtstreeks naar de uitgang leiden.

- 2.5 De ligging van het tijdelijk bouwsel moet met inbegrip van eventuele benodigde tuidraden en / of scheerlijnen zodanig zijn, dat voldoende ruimte beschikbaar is voor een snelle en veilige ontvluchting vanuit de inrichting naar een veilige plaats.
- 2.6 Kabels en snoeren moeten in geval deze over de vloer moeten lopen met goede plakstrips worden afgeplakt, en wel zodanig dat struikelen en / of vallen worden voorkomen.
- 2.7 Rookvorming door bijvoorbeeld rookapparaat, koudijs of andere wijze gemaakt mag nooit een veilige en snelle ontruiming verhinderen.
- 2.8 Deuren en alle andere voor ontvluchting bestemde uitgangen moeten altijd in de vluchtrichting draaien.

C. INSTALLATIES EN VERDERE VOORZIENINGEN

1. Verlichting; Noodverlichting; Transparantverlichting.

- 1.1 De elektrische installatie moet voldoen aan het gestelde in het normblad NEN – 1010.
- 1.2 Het gebruik van andere dan elektrische verlichting is verboden. Deze verlichting moet zodanig zijn aangebracht, dat geen materialen in brand kunnen geraken.
- 1.3 In de voor personen bestemde ruimte(n) waar onvoldoende daglicht binnentreedt, moet de elektrische verlichting op zodanige sterkte branden (minimaal 10 lux), dat deze ruimten voldoende helder verlicht zijn om het gebouw veilig te verlaten. Indien nodig is de ruimte waarin een voorstelling plaatsvindt van deze bepaling uitgezonderd, onder voorwaarden dat er iemand bij de lichtschakelaar aanwezig is.
- 1.4 Bij onvoldoende daglicht moeten in de verkeersruimten van de inrichting de lampen van de kunstverlichting en de lampen voor de aanduiding van vluchtwegen en uitgangen branden.
- 1.5 Wanneer aan de buitenzijde van de uitgangen van de inrichting onvoldoende daglicht aanwezig is, moeten daar lampen van kunstverlichting branden.
- 1.6 Indien een buitentrap deel uitmaakt van de vluchtweg dan moet de kunstverlichting tevens als noodverlichting dienst kunnen doen.
- 1.7 Indien de inrichting tijdens de avonduren gebruikt wordt moet elektrische nood – en transparantverlichting worden aangebracht. De lichtsterkte van deze noodverlichting dient zodanig te zijn dat bij afwezigheid van andere verlichting de lichtsterkte op de vloer tenminste 1 lux bedraagt.
- 1.8 De elektrische nood – en transparantverlichting moeten automatisch in werking treden zodra de netspanning daalt beneden de 80% van de nominale waarde en gedurende 60 minuten blijven branden. De installatie dient verder te zijn uitgevoerd overeenkomstig het gestelde in de normbladen NEN 3593 en NEN – 3594.
- 1.9 Defecte lampen van de noodverlichting moeten direct worden vervangen.
- 1.10 De transparantverlichting moet permanent branden gedurende de aanwezigheid van personen.
- 1.11 De transparantverlichting moet zodanig zijn aangebracht dat deze voor een ieder te allen tijde zichtbaar is.
- 1.12 Onmiddellijk boven elke voor ontvluchting bestemde doorgang moet een transparantverlichtingsarmatuur worden aangebracht met het opschrift "UIT" c.q. "NOODUITGANG". De tekst moet verder voldoende aan het gestelde in het normblad NEN – 3011.

2. Installaties.

- 2.1 Eventuele verwarmingsinstallaties dienen brandveilig opgesteld te worden. voor verdere voorwaarden zie bijlage 3.

3. Blusmiddelen.

- 3.1 De kleine blusmiddelen moeten voor onmiddellijk gebruik gereed en makkelijk bereikbaar en voor een ieder goed zichtbaar zijn. Er dienen minimaal twee kleine blusmiddelen aanwezig te zijn met een inhoud van ten minste 6 kilogram.

4. Gasflessen.

- 4.1 Een gasflesseninstallatie moet voldoen aan het bepaalde in de Nederlandse NEN – 3324.

D. GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN.

1. Stoffering – versiering.

- 1.1 Stoffering en versiering van vluchtwegen en van ruimten waarin meer dan 25 personen gelijktijdig kunnen verblijven, mogen niet gemakkelijk ontvlambaar zijn en mogen bij brand niet veel rook of giftige gassen ontwikkelen. De toegepaste materialen moeten derhalve voldoen aan klasse 2 van NEN – 3883 voor wat betreft de bijdrage tot brandvoortplanting en het rookgetal mag niet meer dan 60 bedragen.
- 1.2 Stoffering en versiering moeten vrijgehouden worden van spots en andere warm wordend apparatuur.
- 1.3 Vloer – en trapbedekkingen in de vluchtwegen en in ruimten waarin meer dan 25 personen gelijktijdig kunnen verblijven moeten zodanig zijn aangebracht dat zij niet kunnen verschuiven, omkrollen of oprollen en mogen in generlei opzicht gevaar voor uitglijden, struikelen of vallen veroorzaken.
- 1.4 Gordijnen en andere verticale stoffering moeten 10 cm vrij van de vloer worden aangebracht.
- 1.5 Doeken, gordijnen en andere voorwerpen mogen slechts op zodanige wijze zijn aangebracht dat voorgeschreven opschriften en richtingspijlen duidelijk zichtbaar blijven.
- 1.6 Tussen het vloeroppervlak en aangebrachte versiering moet een vrije ruimte van minimaal 2,50 meter overblijven. Deze versiering mag niet gemakkelijk ontvlambaar zijn, in geval van brand mag geen druppelvorming plaatsvinden.
- 1.7 Met brandbaar gas gevulde ballonnen mogen niet aanwezig zijn.
- 1.8 De toe te passen verticaal op te hangen textiel producten moeten voldoen aan het criterium “niet gemakkelijk ontvlambaar” bepaald volgens het normblad NEN – 1722
- 1.9 De toe te passen horizontaal bevestigde / gespannen textiel producten en vloerbedekking moeten voldoen aan klasse T II bepaald volgens normblad NEN – 1775.
- 1.10 Decors, rekwisieten, e.d. mogen niet makkelijk ontvlambaar zijn en mogen bij brand geen grote rookontwikkeling geven.

2. Meubilering.

- 2.1 De inrichting moet een door de brandweer goedgekeurd stoelenplan bezitten. Indien 4 of meer rijen stoelen of zitplaatsen achter elkaar geplaatst zijn en per rij meer dan 4 zitplaatsen / stoelen bevat, moeten deze zo zijn gekoppeld dat deze ten gevolge van gedrang niet kunnen verschuiven of omvallen.
- 2.2 Bij evenementen moet de plaatsing van de stoelen overeenkomen met het bijgaande, door de brandweer goedgekeurde stoelenplan. Een alternatieve opstelling moet ter goedkeuring aan de commandant van de brandweer worden aangeboden.
- 2.3 Bij in rijen opgestelde zitplaatsen moet tussen de rijen een vrije ruimte aanwezig zijn van ten minste 40 cm, gemeten tussen de loodlijnen door de elkaar dichtst naderende gedeelten van die rijen.
- 2.4 Bij in rijen opgestelde zitplaatsen moeten, indien een rij meer dan 4 stoelen bevat en 4 of meer rijen achter elkaar zijn geplaatst, deze zo zijn gekoppeld dat deze ten gevolge van gedrang niet kunnen verschuiven of omvallen.
- 2.5 Een rij zitplaatsen die slechts aan een einde op een gangpad of een uitgang uitkomt mag niet meer dan 8 zitplaatsen bevatten.

- 2.5 Een rij zitplaatsen die aan beide einden op een gangpad of een uitgang uitkomt, mag ten hoogste bevatten:
16 zitplaatsen, indien de ruimte tussen de rijen kleiner is dan 45 cm.
32 zitplaatsen, indien de ruimte tussen de rijen groter is dan 45 cm
50 zitplaatsen, indien de ruimte tussen de rijen groter is dan 45 cm en bovendien aan beide einden van de rijen per 4 rijen een uitgang met een breedte van tenminste 1.10 meter aanwezig is.
- 2.6 De inrichting moet een door de brandweer goedgekeurd stoelenplan bezitten.

3. Aantal toe te laten personen.

- 3.1 In de inrichting mag niet dan meer dan een maximaal aantal personen gelijktijdig verblijven.
Toelichting: Bij de bepaling van het aantal toe te laten personen kan men als volgt te werk gaan capaciteitsbepaling aan de hand van de uitgangsbreedte (A.R.O.R.) 9 personen per 10 cm. uitgangsbreedte.
capaciteitsbepaling aan de hand van het vloeroppervlak:
- 0,25 m² per persoon indien geen zitplaats aanwezig is;
 - 0,30 m² per persoon indien een "vaste" zitplaats aanwezig is;
 - 0,50 m² per persoon indien een "losse" zitplaats aanwezig is.

Per 9 personen is 10 cm uitgangsbreedte met een minimum van 80 cm benodigd. Boven de 50 personen dienen ten minste 2 uitgangen aanwezig te zijn.

4. Afval.

- 1.1 Afvalstoffen moeten dagelijks worden verzameld in veilig opgestelde goed af te sluiten containers van moeilijk brandbaar materiaal. Er mag geen afval in de vluchtwegen worden opgeslagen.
- 1.2 Asbakken moeten regelmatig maar ten minste dagelijks worden geleegd in afsluitbare asverzamelaars van onbrandbaar materiaal. De inhoud van deze asverzamelaars mag slechts in onbrandbare vaten met deksel worden gedeponeerd.
- 1.3 De aanwezige asbakken en/of papierbakken moeten van onbrandbaar materiaal met zelfdovende deksel zijn vervaardigd.

5. Doorlopend toezicht.

- 5.1 Gedurende de tijd dat personen in de inrichting aanwezig zijn, moet een voor de naleving van de voorwaarden van de vergunning verantwoordelijke persoon aanwezig zijn, die de aanwijzingen van de met controle belaste ambtenaren op eerste aanzegging uitvoert of doet uitvoeren.
- 5.2 Voordat personen worden toegelaten, moet de inrichting door of vanwege de houder van de vergunning zijn gecontroleerd. Gebreken aan de brandveiligheidsvoorzieningen moeten onmiddellijk worden opgegeven.
- 5.3 De vergunninghouder moet er doorlopend op toezien dat:
- Vluchtwegen, of aanduidingen daarvan, goed zichtbaar zijn;
 - Vluchtwegen goed bereikbaar zijn;
 - Vluchtwegen, met de daarbij behorende deuren en (nood)uitgangen, niet versperd zijn door obstakels;
 - Vluchtwegen worden vrijgehouden van begroeiing sneeuw en ijs;
 - Buitentrappen, galerijen en balkons, die bij de vluchtwegen behoren, worden vrijgehouden van begroeiing sneeuw en ijs.
 - De kunstverlichting goed functioneert.
 - De vloeren stroef zijn;
 - De trappen stroef zijn;
 - Vloerbedekking goed vastligt en niet kan omkrullen of oprollen;
 - Telefoons, of aanduidingen daarvan, goed zichtbaar zijn;
 - Telefoons goed bereikbaar zijn;

- Blusmiddelen, of aanduidingen daarvan, goed zichtbaar zijn;
- Blusmiddelen goed bereikbaar zijn;
- Elektrische snoeren, stekkers en toestellen in goede staat verkeren;
- Geen brandgevaarlijke situaties ontstaan door onveilig gebruik van vuur, gas en /of elektriciteit.

Voor zover één en ander van toepassing is of wordt.

E ALGEMEEN